



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE tísňové linky **150** nebo **112**

NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ O KONTROLE a ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST V DOMÁCNOSTECH

Každý si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty (tzn. komínu a kouřovodu) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru! Nezapomeňte na **pravidelné kontroly* a čištění spalinové cesty.**

Kontrolu a čištění provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který o provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá písemnou zprávu. Písemná zpráva o kontrole/čištění spalinové cesty je dokladem, který **osvědčuje bezpečnost spalinové cesty a v případě požáru slouží i jako doklad pro pojišťovnu (bez tohoto dokladu nemusí pojišťovny plnit anebo plnění snížit) !**

Kontrola spalinové cesty se mj. provádí posouzením:

- toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání
- zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.
- volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čistícím otvorům
- požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
- toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtažení spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možno provádět i svépomocí. I v tomto případě je ovšem nutné provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou !!!

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest stanovuje vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Ceny za jednotlivé úkony jsou smluvní a mnohdy se výrazně liší. Výběr kominíka je pouze na Vás. Pokud kominík komín pouze vyčistí, ale neprovedl ostatní úkony, narazili jste na nepoctivce a peníze za kontrolu jste zbytečně vyhodili. Doklad o kontrole a čištění by měl vždy odpovídat skutečnosti, jde o Vaši bezpečnost.

* Kontrolu si nepleťte s revizí - revize spalinové cesty se provádí před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po kominovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Revize provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň revizním technikem komínů, revizním technikem kominových systémů nebo spalinových cest

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty (výňatek z přílohy č. 2 Vyhlášky č.34/2016 Sb.)

Výkon připojeného spotřebiče paliv	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				
		Pevné		Kapalné		Plynné
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	Čištění spalinové cesty	3x	2x	2x	1x	1x
	Kontrola spalinové cesty	1x		1x		1x
nad 50 kW	Čištění a kontrola spalinové cesty	2x		1x		1x

Doplňující pravidla k tabulce:

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

U jednovrstvého (nevyložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami a čištěními nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.

Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za 2 roky.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.