

**Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu**

Název:	Metodický list číslo	<b>38</b> <b>P</b>
<b>Požáry v zábavních podnicích</b>	Vydáno dne: 28. prosince 2005	Stran: 2

**I.**  
**Charakteristika**

- 1) Zábavními podniky se pro účely tohoto listu rozumí budovy, kde se provozují diskotéky, herny, restaurace a kluby s hudební produkcí. Tento metodický list neřeší požáry při příležitostných akcích pořádaných mimo zábavní podniky.
- 2) Tento metodický list lze přiměřeně použít pro zásahy jednotek v zábavních podnicích spojené s výskytem dráždivých nebo dýmotvorných látek bez požáru.
- 3) Při zásahu v zábavních podnicích lze očekávat následující charakteristická nebezpečí zejména:
  - a) *ztráta orientace,*
  - b) *intoxikace a udušení,*
  - c) *popálení a opaření,*
  - d) *úraz elektrickým proudem,*
  - e) chaotické až panické chování přítomných osob s možností jejich snížené rozlišovací schopnosti /vzhledem k možnému požití alkoholu a jiných omamných látek (drog)/ a následného poranění resp. usmrcení (ušlapáním).
- 4) Zásah jednotky na požáry v zábavních podnicích je ovlivněn zejména:
  - a) přítomností velkého počtu osob na relativně malém, ve většině případů až stísněném prostoru, časté je umístění těchto podniků v suterénech (sklepích) budov,
  - b) nedostatečným osvětlením uvnitř objektu, chybějícím nebo nefunkčním nouzovým osvětlením,
  - c) náročností průzkumu a vyhledávání osob vzhledem k neznámému počtu a anonymitě návštěvníků zábavních podniků,
  - d) složitými podmínkami pro záchranu a evakuaci (nebezpečí pádů osob na únikových cestách, nedostatečný počet únikových východů a jejich snížená průchodnost vlivem např. mechanických zabezpečovacích zařízení a uměle vytvořených překážek),
  - e) vývinem značného množství toxických zplodin hoření z dekorací a zvukové izolace v objektech, zakouřením v místě vzniku požáru a jeho rozšířením v celém objektu, nedostatečnou až žádnou možností odvětrávání,
  - f) možností rychlého rozšíření požáru do jednotlivých částí objektů vlivem velkého množství snadno hořlavých a hoření podporujících materiálů (dekorací),
  - g) omezenou dostupností těchto objektů z hlediska jejich umístění v zástavbě a stavební členitosti (úkryty CO, výrobní haly, podzemní prostory apod.),
  - h) tím, že se obvykle jedná o zásahy v noci.



## **II. Úkoly a postup činnosti**

- 5) Při hašení požáru v zábavních podnicích je nutné:
- a) průzkumem, kromě obvyklých informací, zjistit stav evakuace a její potřebu,
  - b) organizovat průzkum uvnitř budovy, pokud možno více průzkumnými skupinami, zaměřený na vyhledávání ohrožených osob a označit místa, kde byl proveden průzkum,
  - c) zvážit možnost provedení účinného hašení požáru již během evakuace, zajistit dostatečný počet sil a prostředků, aby bylo možno současně s prováděním evakuace provádět průzkum popřípadě hasit,
  - d) zajistit spolupráci s odpovědnými osobami a policií,
  - e) pokud evakuaci provádí jednotka, evakuaci přizpůsobit vzniklé situaci (tzn. odvádět evakuované bez ustrojení do prostoru chráněného před nepříznivými meteorologickými podmínkami, omezit evakuaci jen na část objektu apod.), evakuovat nejdříve osoby s různým druhem omezení pohybu, kontrolovat úplnost evakuace z ohroženého prostoru,
  - f) zajistit odvětrání únikových cest (přetlaková ventilace), evakuované vyvádět mimo zásahové cesty nebo tak, aby jejich část byla stále volná pro potřeby zásahu,
  - g) evakuované soustředit mimo nástupní prostory jednotek, zabezpečit pro evakuované dle potřeby náhradní prostory nebo dopravní prostředky, zajistit přítomnost zdravotnické pomoci,
  - h) zabezpečit kontrolu zasažených objektů (kontrola z vnějšího pláště objektu a prohlídka okolí).

## **III. Očekávané zvláštnosti**

- 6) Při požárech v zábavních podnicích je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
- a) odhořívání, odpadávání a odkapávání materiálů v průběhu evakuačních a likvidačních prací,
  - b) neochota spolupráce postižených osob při evakuaci s možností opětovného návratu osob do objektu se snahou zachránit (vyhledat) další osoby či osobní věci,
  - c) agresivita přítomných osob,
  - d) uzavření (regulace pohybu účastníků, výběr vstupného) či neprůchodnost únikových cest při příjezdu a v počáteční fázi záchranných prací,
  - e) možnost výbuchu zplodin nedokonalého hoření při průniku do místností v členitém neznámém objektu,
  - f) nepřehledná situace v počtech zachraňovaných osob a potřeba poskytování předlékařské první pomoci zachraňovaným.