

**SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS – ÚORP
PRO ROK 2009**

Preventista II.

Test B

1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do

- a) do čtyř tříd nebezpečnosti
- b) do tří kategorií
- c) do dvou skupin

2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m^2 a vyšší
- b) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m^2 a vyšší
- c) prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m^2 a vyšší

3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti

- a) při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku
- b) při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku
- c) při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku

4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) rodinné domky alespoň o dvou bytech
- b) rodinné domky alespoň o čtyřech bytech
- c) činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- a) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
- b) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
- c) podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
- b) obchody v podzemí s více jak 3 prodavačkami
- c) podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m^2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích
- b) objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m
- c) stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) prostory, vytápěné lokálními topidly
- b) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu
- c) činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- a) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm
- b) činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm
- c) bytové domy o 15 a více nadzemních podlažích

10. Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána

- a) ústavním zákonem
- b) zákonem o požární ochraně
- c) vyhláškou o požární prevenci

11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána

- a) právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
- b) právnickým osobám se zaměstnanci
- c) podnikajícím fyzickým osobám

12. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává

- a) preventista požární ochrany
- b) statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba
- c) osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technika požární ochrany

13. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- a) jednou za rok
- b) co šest měsíců
- c) podle potřeby, min. jednou za pět let

14. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- a) veliteli zásahu
- b) vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům
- c) zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

15. Požární řád upravuje

- a) základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
- b) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
- c) vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

16. Požární řád obsahuje

- a) výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti
- b) telefonní čísla složek IZS
- c) požárně technické charakteristiky a nejvyšší přípustné množství těchto látek

17. Příloha požárního řádu obsahuje také

- a) jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
- b) havarijní spojení na složky IZS
- c) přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

18. Požární poplachové směrnice

- a) upravují postup při evakuaci osob
- b) obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek
- c) vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

19. Požární poplachové směrnice obsahují

- a) jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany
- b) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
- c) seznam členů preventivní požární hlídky

20. Požární evakuační plán

- a) upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem
- b) vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
- c) obsahuje telefonní čísla tísňových linek

21. Cvičný požární poplach se vyhlašuje

- a) nejméně jednou za rok
- b) každý měsíc
- c) podle potřeby, nejméně jednou za tři roky

22. Dokumentaci zdolávání požárů

- a) tvoří operativní plán a operativní karta
- b) musí vždy schválit krajský požární rada - vedoucí územního odboru
- c) musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

23. Řád ohlašovny požárů

- a) musí zpracovat každá právnická osoba
- b) zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů
- c) zpracovává se vždy pro kategorií činností s vysokým požárním nebezpečím

24. Požární kniha slouží k záznamům

- a) o školení o požární ochraně
- b) o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany
- c) o výkonu státního požárního dozoru

25. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.

- a) požární řád obce, požární poplachové směrnice
- b) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády
- c) požární poplachový plán kraje, požární řády obcí

26. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí

- a) nejméně jednou za rok
- b) nejméně jednou za dva roky
- c) nejméně jednou za tři roky

27. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- a) nejméně jednou za tři roky
- b) nejméně jednou za dva roky
- c) nejméně jednou za rok

28. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- a) nejméně jednou za rok
- b) nejméně jednou za dva roky
- c) nejméně jednou za tři roky

29. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- a) zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky
- b) tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení
- c) presenční listina podepsaná všemi účastníky školení

30. Vedoucí zaměstnance o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může školit

- a) osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany
- b) osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany
- c) jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně

31. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

- a) nejvýše 150 cm
- b) minimálně 1 metr
- c) nejvýše 120 cm

32. Kontrola hasicího přístroje se provádí

- a) jednou za 10 let
- b) jednou za 5 let
- c) jedno za rok

33. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- a) není zabezpečený proti převrženému
- b) je starší 10 let a není vodní
- c) je starší 20 let a není sněhový

34. Na každých započatých 200 m² půdorysné plochy podlaží objektu musí být následující vybavení přenosnými hasicími přístroji s náplní

- a) 5 kg oxidu uhličitého
- b) 5 kg halonu
- c) 5 litrů vody

35. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit

- a) je-li menší než 1 m²
- b) není-li větší než 1,3 m²
- c) nesmí se umístit

36. Při umístění zařizovacího předmětu v nechráněné únikové cestě musí být

- a) zajištěna možnost úplného otevření křidel dveří
- b) zajištěna možnost úplného otevření jednoho křídla dveří
- c) žádné předměty se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat

37. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou

- a) za měsíc
- b) za dva měsíce
- c) za 6 měsíců

38. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie

- a) bez zvýšeného požárního nebezpečí
- b) se zvýšeným požárním nebezpečím
- c) s vysokým požárním nebezpečím

39. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

- a) vyhláška MV č. 246/2001 Sb.
- b) vyhláška MV č. 247/2001 Sb.
- c) vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

40. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- a) v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
- b) v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
- c) v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím